

COMMUNICATION

Délai de transmission _ _ _ (0, 15 à 45 sec, par défaut = 30)

Nom _____ Numéro de compte _____ Date _____

NOTE : LORSQU'UN RÉGLAGE DE PROGRAMMATION EST MODIFIÉ, LA ROUTINE STOPPER DOIT ÊTRE EXÉCUTÉE ET LE MESSAGE "ENRG. PROGRAMME" DOIT ÊTRE AFFICHÉ AU CLAVIER POUR QUE LES CHANGEMENTS SOIENT ENREGISTRÉS. REPORTEZ-VOUS AU GUIDE DE PROGRAMMATION DE LA SÉRIE XR500 (LT-0679).

COMMUNICATION AVANCÉE

[illegible]

OPTIONS RÉSEAU (XR500N/XR500E/XR2500F seulement)

DHCP

NON

OUI

Masque de sous-réseau _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Adresse IP locale _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Port de programmation _ _ _ _ _ (par défaut = 2001)

Adresse de la passerelle _ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _

Phrase-code (XR500E) _ _ _ _ _

RÉGLAGE DES DISPOSITIFS

#	Dispositif Type	Nom de la porte	Secteur d'accès (1 à 32)	Secteur de sortie (1 à 32)	Secteur affiché (1 à 32)	Durée de la gâche (0 à 250 secondes)	Retard de la gâche (0 à 9 minutes)	Sortie de secours	Groupe de sorties	Surpasser	Armement forcé automatique
1	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
2	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
3	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
4	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
5	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
6	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
7	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
8	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
9	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
10	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
11	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
12	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
13	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
14	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
15	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O
16	STD FEU AUCUN							N O	N O	N O	N O

OPTIONS DE COMMANDE À DISTANCE

Clé d'accès	-----	
Aut. du fabricant	NON	OUI
Sonneries armé	--	(0 à 15 , par défaut = 8)
Sonneries désarmé	--	(0 à 15 , par défaut = 8)
Récepteur d'alarme	NON	OUI
Récepteur de service	NON	OUI
Modem d'ordinateur	NON	OUI
N° de téléphone distant	-----	

Désarmement	NON	OUI
-------------	------------	-----

RAPPORTS DU SYSTÈME

Rapports d'annulation	NON	OUI
Rapports de rétablissement	NON	OUI DÉSARMEMENT
Rapports de contournement	NON	OUI
Rapports de modification d'horaire	NON	OUI
Rapports de modification de code	NON	OUI
Claviers d'accès	1 2 3 4 5 6 7 8	
	9 10 11 12 13 14 15 16	
Contrainte	NON	OUI
Test de panique (XR500N/E)	NON	OUI

OPTIONS DU SYSTÈME

Système	SECTEUR	A/P	H/A
Attente de fermeture	NON	OUI	
Délai d'entrée 1	--	(30 à 250 sec, par défaut = 30)	
Délai d'entrée 2	--	(30 à 250 sec, par défaut = 60)	
Délai d'entrée 3	--	(30 à 250 sec, par défaut = 90)	
Délai d'entrée 4	--	(30 à 250 sec, par défaut = 120)	
Délai interzone	--	(4 à 250 sec, par défaut = 4)	
Temps de réponse	--	(0 à 250 sec, par défaut = 10)	
Délai de panne CA	--	(0 à 15 heures, par défaut = 1)	
Désactivation automatique	--	(0 à 2 , par défaut = 1)	
Rétablissement des zones aut. désactivées	NON	OUI	
Vidéo	NON	OUI	
Changement d'heure	NON	OUI	
Écart GMT	--	(0 à 23 , par défaut = 6)	
Verrouillage des alarmes de supervision	NON	OUI	

INFORMATION SUR LES SORTIES

N° de la sortie *	Nom de la sortie	Numéro de série	Délai de superv. (0, 3, 15, 60 min.)	N° de la sortie *	Nom de la sortie	Numéro de série	Délai de superv. (0, 3, 15, 60 min.)

OPTIONS DU SYSTÈME (suite)

Langue de programmation			
Langue principale	ANGLAIS	ESPAGNOL	FRANÇAIS
Langue secondaire	AUCUNE	ANG	ESP FRN
Langue de l'utilisateur			
Langue principale	ANGLAIS	ESPAGNOL	FRANÇAIS
Langue secondaire	AUCUNE	ANG	ESP FRN
Limite de contournement	--	(0 à 8 , par défaut = 0)	
Carte plus NIP (XR500E)	NON	OUI	
Code de résidence/bâtiment	--	(0, 1 à 50 ou 99, par défaut = 0)	
Détection du brouillage sans fil	NON	OUI	
Sans fil audible	TOUT	JOUR	MIN
Activation des touches de panique du clavier		NON	OUI
SIA CP-01	NON	OUI	
Test de zone amélioré	NON	OUI	

OPTIONS DE LA SIRÈNE

Délai de coupure de la sirène	--	(0 à 99 minutes, par défaut = 15)
Test automatique de la sirène	NON	OUI
Sortie de sirène *	--	

Action de la sirène . . .

Zones feu	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune
Zones de vol	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune
Zones de supervision	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune
Zones de panique	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune
Zones d'urgence	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune
Zones auxiliaire 1	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune
Zones auxiliaire 2	Continue	Pulsée	Temporelle	Aucune

OPTIONS DE SORTIE

Sortie coupée			1	2	3	4	5	6	
Délai de coupure	_	_	_	(0 à 99 minutes, par défaut = 0)					
Sortie "Panne de comm" *	_	_	_	Sortie "Prêt" *			_ _ _		
Sortie "Alarme feu" *	_	_	_	Sortie "Panne tél." *			_ _ _		
Sortie "Défect. feu" *	_	_	_	Sortie "Retard de ferm." *			_ _ _		
Sortie "Alarme panique" *	_	_	_	Sortie "Panne de comm" *			_ _ _		
Sortie "Contrainte" *	_	_	_	Sortie "Rétab. détect." *			_ _ _		
Sortie "Entrée" *	_	_	_	Sortie "Attente ferme." *			_ _ _		
Sortie "Sortie" *	_	_	_	Sortie "Armement-alarme" *			_ _ _		

* N°s de sortie = 0 à 6, 450 à 474 (sortie sans fil à réponse lente), 480 à 499 (sortie sans fil à réponse rapide), 500 à 999, D1 à 16, G1 à 20

GROUPES DE SORTIES

#	Nom	N° de la sortie
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____
11	_____	_____
12	_____	_____
13	_____	_____
14	_____	_____
15	_____	_____
16	_____	_____
17	_____	_____
18	_____	_____
19	_____	_____
20	_____	_____

AFFICHAGE DU MENU

État d'armement	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Affichage de l'heure	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Armer/désarmer	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16

LISTE DES ÉTATS

Claviers d'affichage :								
Défectuosités du système	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones feu	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones de vol	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones de supervision	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones de panique	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones d'urgence	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones auxiliaire 1	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Zones auxiliaire 2	1	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16
Voie de communication	NON					OUI		TOUT
Défectuosité								

RAPPORTS IMPRIMÉS

Rapports Armement/Désarmement	NON	OUI
Rapports de zone	NON	OUI
Rapports des commandes d'utilisateur	NON	OUI
Rapports d'accès aux portes	NON	OUI
Rapports de supervision	NON	OUI

RAPPORTS SUR ORDINATEUR

Adresse IP du réseau : _ _ _ _ _		
Port IP :	_ _ _ _ _	
Port RS232	_	
Chaîne d'initialisation RS232 _ _ _ _ _		
Rapports Armement/Désarmement	NON	OUI
Rapports de zone	NON	OUI
Rapports des commandes d'utilisateur	NON	OUI
Rapports d'accès aux portes	NON	OUI
Rapports de supervision	NON	OUI

INFORMATION SUR LES SECTEURS

Délai de sortie _ _ _ (45 à 250 sec, par défaut = 60) Code de fermeture **NON** OUI
 Sortie de sirène de vol _ _ _ (0 à 6, 500 à 999, D1 à 16, G1 à 20) Contournement par tous **NON** OUI
 Rapports Ouverture/Fermeture **NON** **OUI** Horaire par secteur **NON** OUI
 Vérification de la fermeture **NON** OUI Contrainte matinale* _ _ (0 à 15 minutes, par défaut = 0)

Secteur	Système à secteurs Nom du secteur	N° de compte	Armement auto	Zones non prêtes	Désarmement auto	Sortie "Armé"	Sortie "Retard"	Délai de retard d'armement	Coffres-forts et chambres fortes*	Secteur commun	Armement en premier	Règle 2 personnes*
1			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
2			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
3			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
4			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
5			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
6			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
7			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
8			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
9			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
10			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
11			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
12			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
13			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
14			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
15			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
16			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
17			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
18			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
19			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
20			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
21			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
22			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
23			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
24			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
25			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
26			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
27			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
28			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
29			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
30			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
31			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O
32			N O	CON FORC RÉF	N O				N O	N O	N O	N O

* Les fonctions Coffre-fort et chambre forte, Contrainte matinale et Règle des 2 personnes sont offertes seulement pour les panneaux XR500N ou XR500E configurés en tant que système à secteurs.

RENSEIGNEMENTS SUR LES ZONES DU BUS DE CLAVIERS

[illegible]

Faites des copies des pages suivantes au besoin et consignez les renseignements sur les zones

Feuille de programmation pour la série XR500

Digital Monitoring Products



2500 North Partnership Boulevard

Springfield, Missouri 65803-8877

[illegible]

Contents

COMMUNICATION	1	
DEVICE SETUP	2	
OUTPUT INFORMATION	3	
REMOTE OPTIONS	3	
SYSTEM REPORTS	3	
SYSTEM OPTIONS	3	
BELL OPTIONS	3	
OUTPUT OPTIONS	3	
OUTPUT GROUPS	4	
MENU DISPLAY	4	
STATUS LIST	4	
PRINTER REPORTS	4	
PC LOG REPORTS	4	
AREA INFORMATION	5	
KEYPAD BUS ZONE INFORMATION	6	
LX-BUS ZONE INFORMATION	7	